



- 付属品 ; 座金 10個
 固定金具 2個
 ビス 14本
 コントロールスイッチ 24HCJ-D 1個

**注) ・必ず天地の設置方向を守って設置してください。
 天地を逆に取り付けるとファンモーターの寿命が極端に短くなります。**

添付図面	訂正	
	' 10. 05. 17	A 仕様変更による風量変更
	' 13. 03. 01	B モーター変更による型式変更
	' 15. 06. 05	C 気密処理変更変更による型式変更

注文先			
納入先			
名称	全熱交換ユニット 24HEC12N3FDB (簡易メンテナンスFBOX用第1種換気 DCモーター仕様)		
図番	HJ-0260C		作成日 2010. 2. 2
			尺度 1/7 (A3サイズ時)
検図	上野	設計	龍頭
			製図 田村
協立エアテック 株式会社			