

### カートリッジ交換手順書

#### 安全上のご注意

人への危害や財産の損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる被害や程度を区分して説明しています。

- 警告** 「死亡または重傷を負う恐れがある内容」です。
- 注意** 「傷害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の記号で説明しています。

- 禁止** してはいけない内容(禁止事項)です。
- 指示** 実行しなければならない内容(強制事項)です。

#### 警告





■カートリッジの交換作業は、当該水道局(水道事業管理者)の認定水道工事業者にて行ってください。



■60°C以上の水を通水しないでください。(本体が破損し、火傷などの事故につながる恐れがあります。)

#### 同梱されているもの

新しいカートリッジ(1本)




管体シールパッキン(1枚)

管体内圧力開放プラグ用  
Oリング  
(1個)


カートリッジ交換手順書(1部)

#### ご準備いただくもの

清潔なタオル  
(2枚)




ユニオンレンチ等  
(工具一式)




手順  
**1**


給水管の元栓を閉じてください。

手順  
**2**


専用カバー(戸建用のみ)を取り外します。

手順  
**3**

本体上部の管体内圧力開放プラグより圧力を開放してください。

手順  
**4**


管体キャップを固定している管体ボルト(8本)を六角レンチで取り外します。

手順  
**5**

管体キャップ、管体シールパッキンを取り外し、管体内の使用済みカートリッジを取り出します。



使用済みカートリッジは水を含んでいますため、重くなっています。作業は慎重に行なってください。



## 手順 6

管体内部を清潔なタオルで拭いてください。



### 注意

管体底部の汚れがひどい場合は、一旦本体を取り外し、水で洗い流したあとに管体内部を拭き上げてください。



### ワンポイント

管体内部にたまつた水を手動ポンプ等を使用して水抜きすると水が溢れ出ることなく作業を行うことができます。




## 手順 7

新しいカートリッジをメイン管体底部に固定して装着します。上下の区別はありません。



### 注意

カートリッジを装着する際に、亀裂等の破損が発生すると、十分な浄水効果が得られない場合がありますので、注意して装着してください。




## 手順 8

管体内圧力開放プラグ

交換用カートリッジ付属部品の新しい管体シールパッキンを、メイン管体上部に置き、管体キャップを取り付けます。さらに管体内圧力開放プラグのOリングを交換してください。




新しい管体シールパッキンは必ず段のある面を下にして取り付けてください。



### 注意

管体ボルト(8本)は必ず対角線上に締め込んでください。片締めすると漏水の原因になりますので、ご注意ください。




Good Water

初期通水

JM-III

## 手順 9

給水管の元栓をゆっくりと開けてください。



### 注意

最初から全開の状態にすると、十分な浄水効果が得られない場合がありますので、必ずゆっくりと開栓してください。


手順  
**10**




浄水状態の確認のために、蛇口から注いだ水にDPD試薬を入れ、残留塩素濃度の確認をしてください。

手順  
**11**

本体上部の管体内圧力開放プラグよりエア抜きを行い、本体及び配管の接続部から漏水がないかをチェックしてください。



漏水チェック





Good Water

## 仕上げ

JM-III


手順  
**12**

本体をきれいに拭き上げたあと、保温材及び専用カバー(戸建用のみ)を取り付けてください。



手順  
**13**

戸建て用は最後に専用カバーをきれいに拭き上げてください。



■製造元

**KAK** 協立エアテック株式会社

〒811-2414 福岡県粕屋郡篠栗町大字和田1034番地の4

お問い合わせ TEL.092-947-6101

■販売店